

W dniu 23 maja 2017r do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

„Biorąc pod uwagę ażurowo bitych desek na podłodze, czy Inwestor dopuszcza wyrównanie podłogi jedną warstwą płyty MFP o grubości 10 mm”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisem w pkt. 5 zaproszenia do składania ofert tj. „ Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania przed upływem terminu składania ofert”

Ujęty w opisie oraz przedmiarze robót podkład pod podłogą sportową ze sprężystej maty podłogowej grubości 4 mm zastąpimy płytą MFP grubości 10 mm.

W związku z powyższym zmianie ulegają:

1. załącznik nr 6 – przedmiar robót – kosztorys ofertowy
2. załącznik nr 7 – projekt budowlany